

## 忠县应急管理局2022年7月行政处罚案件信息公示表

序号	行政处罚决定书编号	被处罚主体	身份信息代码	主要违法事实	处罚依据	处罚结果	行政处罚履行方式和期限	处罚日期	处罚机关
1	(忠县)应急罚〔2022〕执法21号	忠县梁忠建材销售有限公司	91500233331605****	执法检查中发现该公司：车间内初破配电柜未等电位跨接；初破机和振动筛下方输送机尾无安全防护罩；氧气瓶和二甲醚钢瓶安全间距不足5米；制坯机梯道未安装防护笼；成品砖上车处一金属支柱损坏未加强支护；窑顶线路未穿管，敷设电线部分为花线；初破机梯道处开关和搅拌机处控制开关有线路裸露。	违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定。	决定给予忠县梁忠建材销售有限公司罚款壹万元整的行政处罚。	罚款自收到本决定书之日起15日内缴至忠县财政局指定的非税收入账号内。	2022.07.08	忠县应急管理局